



DETECTOREN KUNNEN EEN BEGINNENDE BRAND VROEGTIJDIG OPMERKEN EN KOSTBARE TIJD WINNEN!

Nooduitgangen en -deuren moeten steeds toegankelijk zijn
en mogen NOOIT geblokkeerd of afgesloten worden!

Evacuatie

- ❶ Maximale afstand tot de (nood)uitgang is 60 meter
- ❷ Nooddeur is minimaal 80 cm breed en draait naar buiten open
- ❸ Voldoende en duidelijke signalisatie en veiligheidsverlichting
- ❹ Voorzie een duidelijk aangegeven verzamelpunt
- ❺ Maximale afstand tot een (hand)brandmelders is 30 meter



Hoe voorkom ik **BRAND** op mijn bedrijf?

*'Je bedrijf brandveilig
maken hoeft geen
handvol geld te kosten'*



HOE BRAND VOORKOMEN!?

Elektrische risico's

- ❶ 5-jaarlijkse keuring van de laagspanningsinstallatie + regelmatig visuele controle
- ❷ Periodieke controle (landbouw)machines
- ❸ Installeer een verliesstroom- of differentieelschakelaar (wettelijk verplicht)
- ❹ Werkzaamheden aan de elektrische installatie enkel door een erkend vakman
- ❺ Voorzie lampen van armaturen
- ❻ Sluit elektrische kasten af en bescherm deze tegen weersinvloeden
- ❼ Vermijd overbelasting van het elektrisch net

Organisatie erf

- ❶ Gescheiden opslag van brandbare materialen en machines
- ❷ Bestrijding van ongedierte
- ❸ Rookverbod op het hele bedrijf
- ❹ Verwijder de batterij uit machines die langdurig stilstaan en gebruik de batterijsleutel
- ❺ Voorkom zelfontbranding hooi- en stroballen: vermijd een te hoog vochtgehalte tijdens het persen en controleer de temperatuur van de hooi- en stroballen regelmatig
- ❻ Stapel ballen correct en laat ruimte voor natuurlijke luchtcirculatie
- ❼ Kuis gemorste olievlekken onmiddellijk op
- ❽ Voer geen werkzaamheden uit die vonken genereren in de buurt van de mestput of brandbare materialen



TOCH EEN BRAND? VOORKOM EEN SNELLE VERSPREIDING!

Brandblussers

- ❶ 1 brandbluseenheid per 150m², met minimum 2 brandblussers per verdieping
- ❷ Jaarlijks verplichte controle door erkend deskundige
- ❸ 3-maandelijkse controle door aangestelde verantwoordelijke (binnen het bedrijf) en resultaten registreren
- ❹ Plaats pictogrammen boven brandblusapparaten
- ❺ Brandblusapparaten zijn steeds vlot toegankelijk en niet geblokkeerd door gestockeerd materiaal

Brandveilig (ver)bouwen

- ❶ Plaats gebouwen uit elkaar
- ❷ Voorkom opslag van materialen tussen gebouwen
- ❸ Verdeel het gebouw in verschillende compartimenten
- ❹ Voorzie brandkleppen bij luchtwassers
- ❺ Onderbreek dakisolatie en gebruik brandwerende isolatie
- ❻ Plaats de stookketel in een aparte ruimte met een zelfsluitende branddeur
- ❼ Voorzie een brandblusapparaat in ieder landbouwvoertuig (verplicht)
- ❽ Garandeer een goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten
- ❾ Voorzie branddetectie (met doormelding) en een bliksemafleider